



**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Ciechanowie**

PZ.5585.20.4.2019.DK

*Uwaga Dr. AD-607p.
Proszę wykonać uchybienia
i posiadaczkę PSP
30.05.2019r*

Ciechanów maja 2019 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie
REKTORAT

2019-05-30

Ldz. 2002 podpis *[Signature]*

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PSP, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 23 maja 2019 r. w: budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 06-600 Ciechanów, ul. Narutowicza 9

1. Niesprawną instalacją systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 06-600 Ciechanów, ul. Narutowicza 9

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2018r. poz. 620).
- § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

2. Nie przedstawiono protokołu z okresowego przeglądu systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 06-600 Ciechanów, ul. Narutowicza 9

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2018r. poz. 620).
- § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

INFORMACJE:

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 ustawy o PSP).

2. Materiałem dowodowym w sprawie jest protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych doręczony stronie w dniu 18 kwietnia 2019 r. (art. 77 § 4 k.p.a.).
3. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona może składać pisemne wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz wnioski dowodowe. Po wykazanym powyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 §1 k.p.a.).
4. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32, w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę – mł. kpt. Damian Kołpaczyński – p.o. st. inspektora w KP PSP Ciechanów (art. 73 § 1 k.p.a.).
5. Strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.)

W przypadku usunięcia któregokolwiek z naruszeń przepisów przeciwpożarowych stwierdzonych podczas ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych proszę niezwłocznie powiadomić tuż. organ.

Otrzymują:

- 1) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
06-600 Ciechanów,
ul. Narutowicza 9
- 2) a/a.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Ciechanowie
mł.bryg. Jarosław Nowosielski