



Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Ciechanowie

PZ.5580.20.5.2019.DK

Kiel. Dz. Adm. bop.
Proszę wykonać zalecenia
p. wypracowania
7.06.2019
Ciechanów 4 czerwca 2019 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie
REKTORAT

2019-06-07

wpłynęło

l.dz.

2023

podpis

DECYZJA nr 108/2019

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – zwany dalej k.p.a.)

nakazuję:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,
06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
wykonanie następujących obowiązków:

Obowiązek nr 1: Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej oraz wykonać przegląd i konserwację Systemu Sygnalizacji Pożarowej znajdującego się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Narutowicza 9.

Podstawy prawne obowiązku nr 1:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2018r. poz. 620).
- § 4 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustaliam na: 01 październik 2019 r.

Obowiązek nr 2:

Dokonać okresowej kontroli i konserwacji systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Narutowicza 9.

Podstawy prawne obowiązku nr 2:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620).
- § 3 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustaliam na: 01 październik 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 23 maja 2019 r. na podstawie upoważnienia z dnia 26 kwietnia 2019 r. znak PZ.5580.20.2.2019.MK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w

Ciechanowie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 23 maja 2019 r. znak PZ.5580.20.3.2019.DK. Protokół został podpisany przez mgr inż. Piotr Wójcik - kanclerz uczelni, który podpisał go bez wnoszenia uwag.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej: niesprawny system sygnalizacji pożaru oraz brak protokołu z okresowego przeglądu systemu oddymiania klatek schodowych.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 27 maja 2019 r. nr PZ.5580.20.4.2019.DK zawiadomiono Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9 o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Ad Obowiązek nr 1

System sygnalizacji pożarowej, zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) jest urządzeniem przeciwpożarowym. Użytkowanie urządzeń przeciwpożarowych niesprawnych technicznie, stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2017r. poz. 736 z późniejszymi zmianami), gdzie właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej a przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i Polskimi Normami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego systemu sygnalizacji pożaru do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Ad Obowiązek nr 2

Powołane w decyzji przepisy § 3 ust 2 i 3 stanowią, że, urządzenia przeciwpożarowe (do których zlicza się również urządzenia oddymiające - § 2 ust 1, pkt. 9, cyt. rozporządzenia) i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych nie przedstawiono do wglądu dokumentów z aktualnych przeglądów systemu oddymiania w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Narutowicza 9 potwierdzających sprawność techniczną i zachowanie wymaganych parametrów.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym

interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Ponadto informuję, że określając termin realizacji decyzji oraz uzależniając ten termin od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2018r. poz. 620) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku (obiektu budowlanego, terenu) spoczywa przede wszystkim na jego właścicielu, jednak z godnie z art. 4 ust. 1a tej ustawy odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku (obiektu budowlanego lub terenu), przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca (użytkownik), na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd (użytkowanie). Jak wynika z akt sprawy, w zakresie nałożonego niniejszą decyzją obowiązku odpowiedzialność spoczywa na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32, 06-400 Ciechanów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

Otrzymują:

- 1) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,
06-400 Ciechanów,
ul. Narutowicza 9
- 2) a/a.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Ciechanowie
mgr bryg. Jarosław Nowosielski

